

Szczecinek dnia 14.05.2026

Odpowiedzi na pytania złożone przez Oferentów do postępowania przetargowego

pn.: „Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr. 0012 Szczecinek”.

1. W zakresie ceramiki sanitarnej należy przyjąć standard podstawowy/średni, np. **Koło Nova Pro** lub równoważny. Armaturę sanitarną należy przewidzieć jako **armaturę z mieszaczami czasowymi**.
2. W zakresie materiałów wykończenia wnętrz:
 - wykładziny podłogowe homogeniczne dedykowane obiektom ochrony zdrowia, PCV/PCW, klasyfikacja ogniową Bfl-s1, klasa użytkowa 34/43, odporna na ścieranie i kontakt z meblami na kółkach, klasa antypoślizgowości R10;
 - ściany na korytarzach i salach, farba akrylowa lub żywiczna, o cechach: plamoodporna, łatwa w czyszczeniu plam i zabrudzeń domowymi środkami czystości, klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN EN-13300, atest higieniczny PZH;
 - wykończenie pomieszczeń sanitarnych: glazura i terakota lub wodoodporne płyty ściennie o grubości 4 mm (odporność na zarysowania EN 438-2: 5,5N, odporność na ścieranie EN 15468 3000 cykli, odporność na zaplamienie EN 438-2 klasa 5, odporność na działanie pary wodnej EN 438-2 klasa 5, odporność na ogień S-c2,d0; skład: 70% z naturalnego proszku marmurowego, pokrytego dekoracyjną warstwą zabezpieczoną wysokiej jakości lakierami UV, odporność na plamy, atest higieniczny PZH).
3. W zakresie wymagań bezpieczeństwa p.pożarowego. Budynek został zakwalifikowany do klasy ZL IV, przeznaczony do przebywania > 50 osób, aktualnie spełnia wymogi bezpieczeństwa p.pożarowego, w budynku nie jest wymagana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru.
 - Klatka schodowa budynku posiada sprawną instalację oddymiania i nie jest wymagana jej wymiana.
4. W ofercie należy uwzględnić konieczność wykonania **wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła**, spełniającej wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PATRONKA Sp z o.o.
ul. Bukowa 46
78-400 Szczecinek
NIP 673 17 17 454, REGON 331282841

PREZES ZARZĄDU
"PATRONKA" Sp. z o.o.
w Szczecinku


mgr Magdalena Krysztopanik - Jadkowska